



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, факс 32-43-21
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90,
факс 8(865-2) 23-39-73

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Невинномысску)
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
357100 г. Невинномысск, ул. Первомайская, 66, E-mail: Nevinka77@bk.ru, тел. (факс) 3-31-01

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ № 155 / 1 / 56

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 23 «Огонек» с приоритетным осуществлени-
ем физического направления развития воспитанников» г. Невинномысска

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя (гражданина),

законный представитель – заведующая Мальцева А.М.

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Невинномысска по пожарному надзору – начальника ОНД и ПР (по г. Невинномысску) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК Несмашного Д.М. № 155 от «23» сентября 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 часов 00 минут по 15 часов 00 минут «08» октября 2020 г., с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут «13» октября 2020 г., с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут «21» октября 2020 г проведена проверка в отношении объекта защиты арендуемого или принадлежащего на праве собственности

инспектором ОНД и ПР (по г. Невинномысску) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК Пигуновой

(должность, звание, ФИО государственного инспектора

Анастасией Ивановной МБДОУ № 23 г. Невинномысска, ул. Менделеева, 3А

по пожарному надзору, проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ № 23 г. Невинномысска Мальцева А.М.

(указываются должности, ФИО лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) (шторы, беседки) в соответствии с инструкцией завода изготовителя с составлением акта (протокола) (не реже 1 раза в год).	Правила противопожарного режима в РФ п. 21	22.01.2021	

2.	Обеспечить возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в РФ пункт 35	22.01.2021	
3.	Организовать прохождение обучения по программе пожарно-технического минимума лица, ответственного за пожарную безопасность.	Правила противопожарного режима в РФ пункт 3, приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645	22.01.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР (по г. Невинномыску)

(должность, Ф.И.О. гос инспектора)

УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

А.И. Пигунова

по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.

« 24 » 10 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующая МБДОУ № 23 г. Невинномысска

(должность, Ф.И.О.)

А.М. Мальцева

« 24 » 10 20 20 г.

Результаты внепланового мероприятия по контролю за исполнением предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№ п/п	Номера не выполненных пунктов	Должность Ф.И.О. лиц проводивших внеплановую проверку	Дата проверки, подпись, личная печать инспектора ГПН	С результатом проверки ознакомлен(ы):	Дата ознакомления, подпись
1	2		3		4